



O Z N Á M E N Í

Oznamujeme všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci Kunějovice, že v termínu

říjen/2019 – únor/2020

bude v této oblasti prováděna

**stavba, která řeší připojení nového odběrného
místa p.č. 415/7, dle projektu vypracovaného
společností**

OMEXOM GA Energo s.r.o.

Montáž bude provádět firma OMEXOM GA Energo, s.r.o.,
Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec,
tel.: 373303184, fax.: 377542385.

IČO: 49196812 DIČ: CZ-49196812

Společnost je zapsaná v obch.rejstříku u Krajského soudu
v Plzni, odd.C a vl.4355

Oznámení je v souladu se zákonem č.458/2000Sb., novelizován
z.č.670/2004.

Případná majetková újma na nemovitostech a porostech bude
nahrazena dle téhož zákona.

OMEXOM GA Energo s.r.o.
Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň
IČ: 49196812 • DIČ: CZ49196812
Tel.: 373 303 111


93

► OMEXOM GA Energo s.r.o.

Na Střílně 1929/8
323 00 Plzeň-Bolevec
T +420 373 303 111, www.gaenergo.cz

Hl. sídlo: Plzeň - Obchodní rejstřík: IČ 49196812, odd. C, vl. 4355, Krajský soud v Plzni
Jednatel: Zdeněk Židek - Václav Hubač - Ing. Aleš Uldrych





Technické řešení:

Stavba řeší zřízení nového odběrného místa pro pozemek ppč. 415/7 k.ú. P 3x120+70, který vede po pozemku p.č. 415/25 se přeruší a zasmyčkuje do umístění v pilíři na pozemku p.č.415/70 u hranice s pozemkem p.č. 415/7. Délka trasy kabelového vedení NN AYKY-J 3x120+70 je cca 6m.

Číslo evidenčního celku je: NN - 507413 - 0001.

Poznámky:

Napětová hladina NN: 3 x 400/230 V, 50 Hz, TN-C. Ochrana před úrazem odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a PNE 33 0000-1.

Ochranné pásmo:

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV (dle č. 314/2009, §46 Ochranná pásma), tzn. 1 m po obou stranách krajního kal. Bude respektována min. vzdálenost od ostatních objektů a zařízení infrastr. Zákres sítí podzemní a nadzemní infrastruktury je pouze orientační, přebude provedeno při realizaci po vytyčení stávajících sítí.

Před započítím vlastních montážních (výkopových) prací je nutné dodr. správců stávajících podzemních zařízení, tj. znovu ověřit existenci stávající

- Ostatní značky:**
- budovy
 - ploty, opěrné zdi
 - rozhraní ploch
 - stromy, porost
 - hranice KN stavu
 - 415/43 číslo KN stavu

Vypracoval: Martin Kouba Přezkoumal: Ing. Pavel Kalina Schválil: Ing. Karel Křížek	Akce: Kunějovice, PS, ppč. 415/7, kNN Číslo stavby: IV-12-0014844 Investor: ČEZ Distribuce. a.s.
--	--